

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Stolarka drzwiowa:

- odporność ogniowa EI 30
- drzwi do gabinetów płytowe pełne odporne na wilgoć i szorowanie kolor szary RAL 9010
- Ościeżnice stalowe BKT malowane proszkowo na kolor skrzydła drzwiowego
- na skrzydłach od strony korytarza naklejone listwy odbojowe
- na stolarce drzwiowej przezroczystej zastosować folię matową
- skrzydła drzwiowe winny posiadać możliwość otwierania do 180° wraz z blokadą
- w drzwiach do pomieszczenia sanitarnego - 1 szt. zastosować samozamykacz, klamki bezpieczne typu „U”, szyldy aluminiowe, wkładka do sanitariatu
- pozostałe drzwi wyposażyć w zamki z wkładką patentową

2. Wykładzina podłogowa:

- wykładzina homogeniczna PCV rulonowa zgrzewalna
- grubość 2-5 mm
- ścieralność wg. EN 660-2 mm.2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemysłowej klasy 43 dopuszczona do montażu w obiektach służby zdrowia
- wykładzinę należy wywinąć na ściany na wysokość min. 10 cm
- połączenia wykładziny połączyć za pomocą spawania
- na połączeniach wykładziny z innymi materiałami stosować listwy AC POLSKA serii JF nie posiadające zamkniętych przestrzeni pod listwą (łatwe do dezynfekcji)

3. Demontaż sufitu podwieszanego typu „aluplast” na korytarzu o powierzchni ok. 60 m²

- montaż nowego sufitu podwieszanego typu „armstrong” na korytarzu o pow. ok. 60 m²
- produkt powinien mieć atesty i certyfikaty do stosowania w obiektach służby zdrowia
- moduł o wym. 60x60 cm